



# Wasserversorgung Stadt Bischofsheim i.d. Rhön

Auszug aus der Trinkwasseruntersuchung vom 04.09.2024

## Entnahmestelle Unterweißenbrunn:

Paramater	Befund	Grenzwert	Einheit
Calcium	71,1	-	mg/l
Magnesium	18,3	-	mg/l
Kalium	2,0	-	mg/l
Fluorid	0,07	1,5	mg/l
Eisen	0,006	0,2	mg/l
Mangan	<0,001	0,05	mg/l
Natrium	8,7	200	mg/l
Sulfat	75,7	250	mg/l
Aluminium	<0,01	0,2	mg/l
Chlorid	12,8	250	mg/l
Kupfer	0,001	2	mg/l
Nickel	<0,001	0,02	mg/l
Nitrat	18,6	50	mg/l
Nitrit	<0,01	0,5	mg/l
Pflanzenschutzmittel	keine	-	-
Trübung	0,18	1	NTU
Leitfähigkeit	540	2790	µS/cm
<b>Gesamthärte</b>	<b>14,1</b>	-	°dH
<b>Härtebereich</b>	<b>mittel bis hart</b>	-	-
Escherichia coli	0	0/100ml	-
Coliforme Keime	0	0/100ml	-
Enterokokken	0	0/100ml	-
Koloniezahl 22°	1	100	-
Koloniezahl 36°	0	100	-
Desinfektion	-	-	-
Chlordioxid	-	-	mg/l

## Zum Gebiet gehören:

Unterweißenbrunn, Wegfurt, Neustädter Straße 30-36, Bischofsheim Blumenviertel,  
Bauersbergstraße, Rhönstraße, Frankenheimer Straße, Am Pfarrgrund, Zentweg, Neulandstraße,  
Frühlingsstraße, An der Sorg, Kiliansweg, Hofgut, Viehweg, Oberwiesenweg, Haselbachstraße  
179, Industriestraße, Flurweg, Querenteichstraße, Ebertsholz, Bauersbergstraße, Blütenweg,  
Holunderweg